発 行 番 号 No.SW90821
発行年月日 2020年1月28日

濃 度 計 量 証 明 書

有限会社さんぱい 殿

計量証明事業登録北海道 634号
事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目2番9号
事業所 札幌支店 札幌分析センター
〒060-0001 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12
TEL (011) 643 - 1981
計量管理者 鈴木 直子
環境計量士(濃度関係) 登録番号 第3276号

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	2020年1月10日	採取時刻	11:15	採取者／所属	長野 満/エヌエス環境株式会社 札幌支店
採取状況	天候:晴、気温:5.8℃、水温:5.5℃				
採取場所	登別市			試料受付日	2020年1月10日
件 名	令和元年度 最終処分場に係る水質調査・分析業務				
試料名	⑪ 第3期 管理型 放流水(処理水)			計量の対象	水質

計量の項目	(単位)	計量の結果	定量下限値	計量の方法
水素イオン濃度(pH)	(-)	7.6(17)	小数1桁	JIS K 0102 12.1(ガラス電極法)
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	1.0	0.5	JIS K 0102 21及び32.3(隔膜電極法)
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	3.9	0.5	JIS K 0102 17(滴定法)
浮遊物質量(SS)	(mg/L)	8	1	環境庁告示第59号(昭46)(重量法)
窒素含有量	(mg/L)	0.71	0.05	JIS K 0102 45.2(紫外線吸光光度法)
以下余白				

備考	
	水素イオン濃度の( )内の数値は、測定時の水温(℃)を表します。