濃度計量証明書

有限会社さんぱい 殿

計量証明事業登録北海道 634号
事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目2番9号
事業所 札幌支店 札幌分析センター
〒060-0001 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12
TEL (011) 643－1981
計量管理者 鈴木 直子
環境計量士(濃度関係) 登録番号 第3276号

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	2020年6月10日	採取時刻	10:51	採取者／所属	村上 洋太/エヌエス環境株式会社 札幌支店		
採取状況	天候:曇り、気温:21.0℃、水温:19.5℃						
採取場所	登別市					試料受付日	2020年6月10日
件 名	令和2年度 最終処分場に係る水質調査・分析業務						
試料名	⑪ 第3期 管理型 放流水(施設内循環運転中により未放流)					計量の対象	水質

計量の項目	(単位)	計量の結果	定量下限値	計量の方法
水素イオン濃度(pH)	(-)	7.2(22)	小数1桁	JIS K 0102 12.1(ガラス電極法)
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	290	0.5	JIS K 0102 21及び32.3(隔膜電極法)
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	190	0.5	JIS K 0102 17(滴定法)
浮遊物質量(SS)	(mg/L)	10	1	環境庁告示第59号(昭46)(重量法)
窒素含有量	(mg/L)	11	0.05	JIS K 0102 45.2(紫外線吸光光度法)
以下余白				

備考	
	水素イオン濃度の( )内の数値は、測定時の水温(℃)を表します。