



# 濃度計量証明書

有限会社さんばい 殿

計量証明事業登録北海道 634号  
事業者 エヌエス環境株式会社  
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目2番9号  
事業所 札幌支社 札幌分析センター  
〒060-0001 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12  
Tel (011) 643-1981  
計量管理者 鈴木 直子  
環境計量士(濃度関係) 登録番号 第3276号

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	2021年5月10日	採取者/所属	増谷 望/エヌエス環境株式会社 札幌支社	
採取状況	-			
採取場所	登別市	試料受付日	2021年5月10日	
件名	令和3年度 最終処分場に係る水質調査・分析業務	計量の対象	水質	

試料名	計量の結果(下段は計量の項目)				
	BOD (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	電気伝導率* (mS/m)	-	-
① 第1期 安定型 浸透水	1.1	-	-	-	-
② 第2期 管理型 地下水	-	11	22.0	-	-
③ 第2期 安定型 下流地下水	1.1	7.1	12.9	-	-
④ 第1期 管理型 地下水	0.5	8.7	10.6	-	-
⑤ 第1期 安定型 上流地下水	-	7.0	8.2	-	-
⑥ 第2期 安定型 上流地下水	1.0	36	26.4	-	-
⑦ 第2期 安定型 浸透水	0.5	-	-	-	-
⑧ 第3期 管理型 東側下流地下水	0.5未満	6.7	8.7	-	-
⑨ 第3期 管理型 上流地下水	0.5未満	6.5	7.9	-	-
⑩ 第3期 管理型 西側下流地下水	0.6	6.8	11.4	-	-
以下余白					
定量下限値	0.5	0.1	0.1	-	-
計量の手法	JIS K 0102 21及 び32.3(隔膜電 極法)	JIS K 0101 32.5 (イオンクロマトグ ラフ法)	JIS K 0101 12 (電気伝導率計 による)	-	-
備考	*印は、計量法第107条の対象外項目です。				