発行番号 No.SW221911
発行年月日 2023年1月27日

濃度計量証明書

計量証明事業登録北海道 634号
事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目2番9号
事業所 札幌支社 札幌分析センター
〒060-0001 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12
TEL (011) 643 - 1981
計量管理者 鈴木 直子
環境計量士(濃度関係) 登録番号 第3276号

有限会社さんぱい 殿

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	2023年1月13日	採取者／所属	福田 英克/エヌエス環境株式会社 札幌支社		
採取状況	-				
採取場所	登別市			試料受付日	2023年1月13日
件 名	令和4年度 最終処分場に係る水質調査・分析業務			計量の対象	水質

試料名	計量の結果(下段は計量の項目)				
	BOD (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	電気伝導率* (mS/m)	—	—
① 第1期 安定型 浸透水	1.8	—	—	—	—
② 第2期 管理型 地下水	—	10	24.1	—	—
③ 第2期 安定型 下流地下水	0.5	7.1	13.9	—	—
④ 第1期 管理型 地下水	0.5	8.7	12.5	—	—
⑤ 第1期 安定型 上流地下水	—	6.6	8.6	—	—
⑥ 第2期 安定型 上流地下水	1.2	32	25.6	—	—
⑦ 第2期 安定型 浸透水	—	—	—	—	—
⑧ 第3期 管理型 東側下流地下水	0.7	6.0	11.0	—	—
⑨ 第3期 管理型 上流地下水	0.8	6.6	8.7	—	—
⑩ 第3期 管理型 西側下流地下水	0.9	5.8	12.7	—	—
以下余白					
定量下限値	0.5	0.1	0.1	—	—
計量の方法	JIS K 0102 21及び32.4(光学式センサ法)	JIS K 0101 32.5 (イオンクロマトグラフ法)	JIS K 0101 12 (電気伝導率計による)	—	—

備考
*印は、計量法第107条の対象外項目です。
⑦ 第2期 安定型 浸透水は凍結のため採取できませんでした。